

毎月検査報告

平成31年 2月分

	項目	単位	測定結果	基準値
1	一般細菌	個/ml	検出されず	100
2	大腸菌	-	陰性	不検出
3	塩化物イオン	mg/l	6.5	200
4	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	〃	<0.3	3
5	pH値		6.9	5.8以上8.6以下
6	味		異常なし	異常でないこと
7	臭気		異常なし	異常でないこと
8	色度	度	<0.5	5度以下
9	濁度	度	<0.1	2度以下
10	残留塩素	mg/l	0.17	0.1以上

※「<」記号は数値未満。