

給水装置工事設計書

申込NO. _____

給水装置場所		住 所：〒		公 道 部 給 水 装 置							
装置所有者		住 所：〒		使 用 材 料		予定 数量	変更 数量	使 用 材 料		予定 数量	変更 数量
		氏 名：TEL：									
指定給水装置工事事業者		会社名：TEL：									
設計審査及び工事検査手数料											
水道メーター				算定式							
φ mm 個				円 ×		個		＝		円	
φ mm 個				円 ×		個		＝		円	
φ mm 個				円 ×		個		＝		円	
【設計審査及び工事検査手数料表】 新設及び改造 メーター口径50mm未満 ⇒ 7,000円 新設及び改造 メーター口径50mm以上 ⇒ 14,000円 その他 ⇒ 1,000円						手数料 合計		円			
工事種別		新設 ・ 改造		完成年月日		令和 年 月 日		メーター筐 材質：			
		その他（修繕・撤去・一時用工事1栓）		検査年月日		令和 年 月 日					
＜備考欄＞ 新設及びメーター周りの改造の場合は、メーター用止水栓・メーターボックスは新品を使用すること。											
【メーター用止水栓】											
メーカー		NO.	型	口径	品名		品番				
前澤給装工業(株)		①	横	13	ボール副栓伸縮止水栓蝶M		372733-13				
		②	横	20	ボール副栓伸縮止水栓蝶M		372733-20				
		③	縦	20	副栓付止水栓アングル型		312608-20				
株式会社タブチ		④	横	13	W 止水栓 伸縮式 盗防 ZMB 型 カバースペーサー付き 水検		13WEZMB-C・CB				
		⑤	横	20	W 止水栓 伸縮式 盗防 ZMB 型 カバースペーサー付き 水検		20WEZMB-C・CB				
		⑥	縦	20	アングル型 W 止水栓 伸縮式 PH 水検		20AWEF				
前田バルブ工業(株)		⑦	横	13	ツインバルブ 蝶ハンドル		MV-AY13				
		⑧	横	20	ツインバルブ 蝶ハンドル		MV-AY20				
		⑨	縦	20・25	アングル型ボール副弁付止水栓 伸縮型						
(株)日邦バルブ		⑩	横	13	伸縮式腹式止水栓 C型 蝶ハンドル		DSE-C				
		⑪	横	20	伸縮式腹式止水栓 C型 蝶ハンドル		DSE-C				
【メーターボックス】 口径20mm以下											
材質 鋳鉄製 （設置箇所が駐車スペース等以外で破損等の恐れがない場合はプラスチック製も可とする。）											
寸法: 目安として次の数値以上のものとする。											
底(外)		縦278mm × 横483mm		× 高さ45mm							
(内)		縦252mm × 横457mm									
枠(外)		縦256mm × 横459mm		× 高さ180mm							
(内)		縦227mm × 横435mm									
標記材料については、水道法第16条及び施行令第5条に基づき、「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」の性能基準に適合することを証明します。						給水装置工事主任技術者 印					

注 紙質は上質紙とし、厚紙はA3用紙の70kgから110kg(上下水道課推奨105kg)とする。