

給水装置工事設計書 記入例

申込NO.

給水装置場所	住 所：〒 511-0029 東員町大字山田1600				公 道 部 給 水 装 置																																																																						
装置所有者	住 所：〒 同上				使 用 材 料	予定数量	変更数量	使 用 材 料	予定数量	変更数量																																																																	
	氏 名：東員 太郎 TEL：0594-●●-○○○○				サドル付分水栓	1 個																																																																					
					ポリエチレン二層管 (PP20)	5 m																																																																					
指定給水装置工事事業者	会社名：東員水道株式会社 TEL：0594-▲▲-△△△△				PP分・止水栓用ソケット (φ 20)	1 個																																																																					
設計審査及び工事検査手数料																																																																											
水道メーター		算定式																																																																									
φ 20mm 1個 7,000 円 ×		1 個 = 7,000 円																																																																									
φ mm 個 円 ×		個 = 円				敷 地 内 給 水 装 置																																																																					
φ mm 個 円 ×		個 = 円				使 用 材 料	予定数量	変更数量	使 用 材 料	予定数量	変更数量																																																																
【設計審査及び工事検査手数料表】 新設及び改造 メーター口径50mm未満 ⇒ 7,000円 新設及び改造 メーター口径50mm以上 ⇒ 14,000円 その他 ⇒ 1,000円					手数料合計	7,000 円	メーター用止水栓 (φ 20) メーカー：前澤給装工業(株) ②				1 個																																																																
工事種別	新設 ・ 改造		完成年月日	令和 年 月 日		メーター筐 材質：鋳鉄製	1 個																																																																				
	その他 (修繕 ・ 撤去 ・ 一時用工事1栓)		検査年月日	令和 年 月 日		ポリエチレン二層管 (PP φ 20)	1.5 m																																																																				
<備考欄> 新設及びメーター周りの改造の場合は、メーター用止水栓・メーターボックスは新品を使用すること。 【メーター用止水栓】						耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP20)	26.0 m																																																																				
						耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP13)	2.5 m																																																																				
<table><tr><td>メーカー</td><td>NO.</td><td>型</td><td>口径</td><td>品名</td><td>品番</td></tr><tr><td rowspan="3">前澤給装工業(株)</td><td>①</td><td>横</td><td>13</td><td>ボール副栓伸縮止水栓蝶M</td><td>372733-13</td></tr><tr><td>②</td><td>横</td><td>20</td><td>ボール副栓伸縮止水栓蝶M</td><td>372733-20</td></tr><tr><td>③</td><td>縦</td><td>20</td><td>副栓付止水栓アングル型</td><td>312608-20</td></tr><tr><td rowspan="3">株式会社タブチ</td><td>④</td><td>横</td><td>13</td><td>W 止水栓 伸縮式 盗防 ZMB 型 カバースペーサー付き 水検</td><td>13WEZMB-C・CB</td></tr><tr><td>⑤</td><td>横</td><td>20</td><td>W 止水栓 伸縮式 盗防 ZMB 型 カバースペーサー付き 水検</td><td>20WEZMB-C・CB</td></tr><tr><td>⑥</td><td>縦</td><td>20</td><td>アングル型 W 止水栓 伸縮式 PH 水検</td><td>20AWEP</td></tr><tr><td rowspan="3">前田バルブ工業(株)</td><td>⑦</td><td>横</td><td>13</td><td>ツインバルブ 蝶ハンドル</td><td>MV-AY13</td></tr><tr><td>⑧</td><td>横</td><td>20</td><td>ツインバルブ 蝶ハンドル</td><td>MV-AY20</td></tr><tr><td>⑨</td><td>縦</td><td>20・25</td><td>アングル型ボール副弁付止水栓 伸縮型</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">(株)日邦バルブ</td><td>⑩</td><td>横</td><td>13</td><td>伸縮式腹式止水栓 C型 蝶ハンドル</td><td>DSE-C</td></tr><tr><td>⑪</td><td>横</td><td>20</td><td>伸縮式腹式止水栓 C型 蝶ハンドル</td><td>DSE-C</td></tr></table>						メーカー	NO.	型	口径	品名	品番	前澤給装工業(株)	①	横	13	ボール副栓伸縮止水栓蝶M	372733-13	②	横	20	ボール副栓伸縮止水栓蝶M	372733-20	③	縦	20	副栓付止水栓アングル型	312608-20	株式会社タブチ	④	横	13	W 止水栓 伸縮式 盗防 ZMB 型 カバースペーサー付き 水検	13WEZMB-C・CB	⑤	横	20	W 止水栓 伸縮式 盗防 ZMB 型 カバースペーサー付き 水検	20WEZMB-C・CB	⑥	縦	20	アングル型 W 止水栓 伸縮式 PH 水検	20AWEP	前田バルブ工業(株)	⑦	横	13	ツインバルブ 蝶ハンドル	MV-AY13	⑧	横	20	ツインバルブ 蝶ハンドル	MV-AY20	⑨	縦	20・25	アングル型ボール副弁付止水栓 伸縮型		(株)日邦バルブ	⑩	横	13	伸縮式腹式止水栓 C型 蝶ハンドル	DSE-C	⑪	横	20	伸縮式腹式止水栓 C型 蝶ハンドル	DSE-C	銅管 (CP20)	6.0 m			
						メーカー	NO.	型	口径	品名	品番																																																																
						前澤給装工業(株)	①	横	13	ボール副栓伸縮止水栓蝶M	372733-13																																																																
							②	横	20	ボール副栓伸縮止水栓蝶M	372733-20																																																																
							③	縦	20	副栓付止水栓アングル型	312608-20																																																																
						株式会社タブチ	④	横	13	W 止水栓 伸縮式 盗防 ZMB 型 カバースペーサー付き 水検	13WEZMB-C・CB																																																																
							⑤	横	20	W 止水栓 伸縮式 盗防 ZMB 型 カバースペーサー付き 水検	20WEZMB-C・CB																																																																
							⑥	縦	20	アングル型 W 止水栓 伸縮式 PH 水検	20AWEP																																																																
						前田バルブ工業(株)	⑦	横	13	ツインバルブ 蝶ハンドル	MV-AY13																																																																
							⑧	横	20	ツインバルブ 蝶ハンドル	MV-AY20																																																																
							⑨	縦	20・25	アングル型ボール副弁付止水栓 伸縮型																																																																	
(株)日邦バルブ	⑩	横	13	伸縮式腹式止水栓 C型 蝶ハンドル	DSE-C																																																																						
	⑪	横	20	伸縮式腹式止水栓 C型 蝶ハンドル	DSE-C																																																																						
【メーターボックス】 口径20mm以下 材質 鋳鉄製 (設置箇所が駐車スペース等以外で破損等の恐れがない場合はプラスチック製も可とする。) 寸法：目安として次の数値以上のものとする。 底(外) 縦278mm × 横483mm × 高さ45mm (内) 縦252mm × 横457mm 枠(外) 縦256mm × 横459mm × 高さ180mm (内) 縦227mm × 横435mm						ポリブテン管 (PBP13)	38.5 m																																																																				
						PP60° ロングベンド (φ 20)	1 個																																																																				
						PP90° エルボ (φ 20)	2 個																																																																				
						HIVPメーターユニオン (φ 20)	1 個																																																																				
						HIVPチーズ (20 × 20)	2 個																																																																				
						HIVPチーズ (20 × 13)	1 個																																																																				
						HIVPエルボ90° (φ 20)	3 個																																																																				
						HIVPエルボ90° (φ 13)	3 個																																																																				
						HIVPレジューサー (20 × 13)	1 個																																																																				
						給水用ヘッダー	1 個																																																																				
						給湯用ヘッダー	1 個																																																																				
給湯器	1 個																																																																										
湯水混合水洗	4 個																																																																										
ボールタップ	2 個																																																																										
給水栓	3 個																																																																										
止水栓	1 個																																																																										
標記材料については、水道法第16条及び施行令第5条に基づき、「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」の性能基準に適合することを証明します。						給水装置工事主任技術者 東員 一郎 印																																																																					

注 紙質は上質紙とし、厚紙はA3用紙の70kgから110kg(上下水道課推奨105kg)とする。